

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

„Zmiana sposobu użytkowania budynku pralni na budynek zespołu ratownictwa medycznego i ambulatorium” nr sprawy OCZ-ZP-5/2019

Pytanie nr 1

W dokumentacji brak jest schematu szafy RACK przez co nie ma możliwości jej szczegółowej wyceny – proszę o przedstawienie schematu.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wycofuje z postępowania wykonanie szafy RACK.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie producenta lub typu opraw oświetleniowych.

Odpowiedź nr 2

Należy zastosować oprawy oświetleniowe w ilości i o mocy jak w dokumentacji projektowej, oprawy oświetleniowe muszą posiadać stosowne atesty do wbudowania na tego typu obiekcie, producent opraw na etapie postępowania publicznego nie może być wskazany.

Pytanie nr 3

W pozycji 71 załączonego do materiałów przetargowych kosztorysu zerowego przyjęto docieplenie styropianem EPS 031 grub 13 cm w ilości 352,651 m² . Natomiast dokumentacja i opis uwzględnia styropian grafitowy EPS 031 grub 15 cm.

Odpowiedź nr 3

Proszę przyjąć styropian grafitowy gr. 15cm lambda 0.031 W/mK.

Pytanie nr 4

W poz. 70 przyjęto również listwę szer 13 cm w ilości mb – 83,90. Przy zmianie grubości styropianu należy przyjąć wtedy listwę szer 15 cm.

Odpowiedź nr 4

Proszę przyjąć listwę startową gr. 15cm,

Pytanie nr 5

Przyjęto również w poz 69 kosztorysu styropian grub 8 cm o podwyższonej odporności na wilgoć . Natomiast w dokumentacji uwzględniono styropian grub 10 cm.

Odpowiedź nr 5

Proszę o przyjęcie na ocieplenie muru fundamentowego styropian XPS lub styrodur lub styropianu o podwyższonej odporności na wilgoć gr. 10cm lambda 0.031 W/mK.

Pytanie nr 6

Czy można uzupełnić kosztorys o brakujące materiały w załączonym przedmiarze.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie o brakujące materiały. Kosztorys podany przez Zamawiającego miał służyć wyłącznie do przygotowania oferty.

Odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.1 oraz pkt.4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

Prezes Zarządu Ostrzeszowskiego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Marek Nowiński